



**„БУЛАКВА СТАНДАРТ“ ЕООД**  
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  
„ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ“

София 1046, бул. Христо Смирненски 1, УАСГ - Ректорат, ст. 115

моб.: 0879 52 50 51 office@bulaqua-standart.com

www.bulaqua-standart.com

F 7.0-14, v.1.1

# С Е Р Т И Ф И К А Т

ЗА

**„ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ“**

**НА АКВА-ТЕХ ЕООД**

ЗА

**Пластмасови тръби за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от  
полиетилен (PE100RC)**

**Произведени в: АКВА-ТЕХ ЕООД, гр. Габрово,  
ул. „Любен Каравелов“ 24-26, ет. 3**

**Пуснати на пазара от: АКВА-ТЕХ ЕООД, гр. Габрово,  
ул. „Любен Каравелов“ 24-26, ет. 3**

Органът за сертификация на строителни продукти „Знак за качество на БАВ“ (ОССП) към „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД удостоверява, че строителните продукти, описани в настоящия сертификат, са оценени и съответстват на изискванията на Схема А - Доброволна сертификация, съгласно следните международни стандарти:

**БДС EN 12201-1:2024, БДС EN 12201-2:2024, СД CEN/TS 12201-7:2014**

**Съгласно решение № АТ-049-144/05.12.2025**

**Дата на първоначално издаване: 05.12.2025 г.**

**Дата на издаване: 05.12.2025 г.**

**Валидност: 04.12.2026 г.**

**СЕРТИФИКАТ № АТ-049-082/05.12.2025**

**Подпис:**

**Ръководител ОССП**

**/инж. Александър Маринчев/**



*Валидността на сертификата е 3 години, като ежегодно се преиздава след контролната проверка (одит) при установено съответствие на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително. Този сертификат включва 2бр. приложения от 2 страници, които са неразделна част от същия.*

*ОССП към „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД е акредитиран със Сертификат за акредитация, рег. № 7 ОСП/ 29.04.2025г., валиден до 22.12.2027г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012.*

**BULAKVA STANDART LTD**  
CERTIFICATION BODY FOR CONSTRUCTION PRODUCTS  
"QUALITY MARK OF BWA"

1046 Sofia, 1 Hristo Smirnenski Blvd, UACEG - Rectorate, Room 115  
mobile: +359 879 52 50 51 office@bulaqua-standart.com

www.bulaqua-standart.com





**„БУЛАКВА СТАНДАРТ“ ЕООД**  
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  
„ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ“

София 1046, бул. Христо Смирненски 1, УАСГ - Ректорат, ст. 115  
моб.: 0879 52 50 51 office@bulaqua-standart.com  
[www.bulaqua-standart.com](http://www.bulaqua-standart.com)

**Приложение №1**

Към сертификат за „Знак за качество на БАВ“ № АТ-049-082/05.12.2025

**1. Размери и работно налягане**

| №  | Продукт | Работно налягане<br>PN, bar | Номинален размер<br>DN/OD, mm | Материал  | SDR      |
|----|---------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 1. | Тръба   | 10<br>16                    | $16 \leq DN/OD < 75$          | PE 100 RC | 17<br>11 |
| 2. | Тръба   | 10<br>16                    | $75 \leq DN/OD < 250$         | PE 100 RC | 17<br>11 |
| 3. | Тръба   | 10<br>16                    | $250 \leq DN/OD < 710$        | PE 100 RC | 17<br>11 |

Дата на издаване: 05.12.2025 г.

гр. София



Подпис:

Ръководител ОССП  
/инж. Александър Маринчев/





**„БУЛАКВА СТАНДАРТ“ ЕООД**  
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  
„ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ“

София 1046, бул. Христо Смирненски 1, УАСГ - Ректорат, ст. 115  
моб.: 0879 52 50 51 office@bulaqua-standart.com  
[www.bulaqua-standart.com](http://www.bulaqua-standart.com)

**Приложение №2**

Към сертификат за „Знак за качество на БАВ“ № АТ-049-082/05.12.2025

**Оценени характеристики в съответствие с международни стандарти**

| Характеристика                                                                                                          | Изискване за деклариране/ гранично ниво                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен вид                                                                                                              | Гладка и чиста повърхност, без шупли и др. повърхностни дефекти<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, т. 6.1                                                                                                                                                              |
| Цвят                                                                                                                    | За вода за човешко потребление: син или черен със сини ивици<br>За пренос на непречистена вода, за напорна канализация и отводняване, вакуумни канализационни системи и за вода за други цели: черни или черни с кафяви ивици<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, т.6.2 |
| Геометрични характеристики, mm                                                                                          | Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблици 1 и 2                                                                                                                                                                                                                          |
| Хидростатична якост (80 °C-1000 h)                                                                                      | $\geq 1000h$ без разрушаване<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблица 3                                                                                                                                                                                              |
| Удължение при скъсване, %                                                                                               | $\geq 350$ %<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблица 3                                                                                                                                                                                                              |
| Време до началото на окисляване (термична стабилност), min                                                              | $\geq 10$ min<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблица 5                                                                                                                                                                                                             |
| Индекс на стопилка по маса (MFR), 190 °C/ 5 kg/ 10 min                                                                  | Максимална разлика $\pm 20$ % между измерените стойности на MFR за партидата на суровината и тръбата<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблица 5                                                                                                                      |
| Надлъжно свиване, %                                                                                                     | $\leq 3\%$ , оригиналният външен вид на тръбата трябва да се запази<br>Съгласно БДС EN 12201-2:2024, Таблица 5                                                                                                                                                       |
| Устойчивост на бавно разпространение на пукнатини за тръби от PE100-RC<br>Изпитване на втвърдяване при деформация (SHT) | Съгласно БДС EN 12201-1:2024, Таблица 1 и БДС EN 12201-2:2024, Таблица 3                                                                                                                                                                                             |





**„БУЛАКВА СТАНДАРТ“ ЕООД**  
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  
„ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ“

София 1046, бул. Христо Смирненски 1, УАСГ - Ректорат, ст. 115  
моб.: 0879 52 50 51 office@bulaqua-standart.com  
[www.bulaqua-standart.com](http://www.bulaqua-standart.com)

|                                                                                                                             |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивост на бавно разпространение на пукнатини за тръби от PE100-RC (Ускорено изпитване на тръби с нарез) (ANPT)         | Съгласно БДС EN 12201-1:2024, Таблица 1 и БДС EN 12201-2:2024, Таблица 3 |
| Устойчивост на бавно разпространение на пукнатини, за тръби от PE100-RC (изпитване за напукана кръгла лента от тръба - CRB) | Съгласно БДС EN 12201-1:2024, Таблица 1 и БДС EN 12201-2:2024, Таблица 3 |

Дата на издаване: 05.12.2025 г.

гр. София

Подпис:

Ръководител ОССП  
/инж. Александър Маринчев/



**BULAQUA STANDART LTD**  
CERTIFICATION BODY FOR CONSTRUCTION PRODUCTS  
"QUALITY MARK OF BWA"

1046 Sofia, 1 Hristo Smirnenski Blvd, UACEG - Rectorate, Room 115  
mobile: +359 879 52 50 51 office@bulaqua-standart.com

[www.bulaqua-standart.com](http://www.bulaqua-standart.com)

